



Löschwasser mit 96 m<sup>3</sup>/h am Hydranten H6284 verfügbar

aktive Trinkwasserleitung DN 150 GGG auf der Grundstücksgrenze

Baumzeile Bestand

Geltungsbereich ca. 6.500m<sup>2</sup>

Allg. Wohngebiet ca. 6.000m<sup>2</sup>

Mehrfamilienhaus

geplante private Erschließungsstraße

Begrünung entlang der Planungsgrenzen

Grundstücksanschluss Regenwasser vorhanden

Judohalle

Tiefgarage

Grundstücksanschluss Schmutzwasser vorhanden

geplante Versickerungsanlage

B-Plan 8a/C Änderungsverfahren "Judohalle Taucha" (A3)



R 33324969 m  
H 5694132 m

Höhe: NHN [DHHN92]  
Lage: ETRS89 UTM33

Maßstab: 1 : 500

Unterschrift:  
31.05.2022